

## Remissbehandling av förslag till:

Remissvar skickas till:

## SBF 2004:1 Norm Brandprojektör

malin.comstedt@svbf.se

**Brandskyddsföreningen**  
**115 87 Stockholm**

Senaste svarsdag 2014-01-24
--------------------------------

Vi godkänner det lämnade förslaget

- Ja
- Ja, med kommentarer
- Nej, med motivering
- Avstår

Bilagor bifogas

---

Svarslämnande företag/organisation Föreningen Sverige Brandbefäl	Kontaktperson Peter Arnevall
Postadress Uppsala kommun Brandförsvaret 753 75 Uppsala	Telefon/E-post 018-727 31 05/peter.arnevall@arnevall.com Datum 2014-01-22

<b>Avsnitt</b>	<b>Sida</b>	<b>Kommentar/Motivering</b>	<b>Ert förslag till ändring</b>
1	Sid 5, stycke 1	Besiktigar är inget bra ord eftersom det inte används i BBR eller PBL	Bör kanske bytas till utfärdar sakkunnighetsintyg eller genomför egenkontroller. Avser besiktigar i förvaltningsskedet av byggnaden bör detta framgå tydligare.
Generellt		Enligt BBR kan upp till två tekniska byten göras inom ramen för förenklad dimensionering gentemot sprinkler, ett om det redan finns krav på sprinkler i verksamheten. Det bör framgå om normen medger nyttjandet av dessa två byten eller ej.	

Lägg till fler rader vid behov.